



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0472

170021020372 (2017)国认监认字(022)号

检 验 报 告

No Zb2019M3321

认证委托人 泰州市泓源消防装备制造有限公司
产品型号名称 SQA100-1.6地下式消防水泵接合器
检 验 类 别 分型试验

国家消防装备质量监督检验中心



注 意 事 项

1. 报告无“检验检测专用章”无效。
2. 复制报告未重新加盖“检验检测专用章”无效。
3. 报告无编制、审核、批准人签章无效。
4. 报告涂改无效。
5. 对检验报告若有异议，应于收到报告之日起十五日内向检验单位提出，逾期不予受理。
6. 检验报告仅对受检样品负责。
7. 本机构共有4个试验场所，地址分别为：
 - A 上海市莘庄西环路391号
 - B 上海市奉贤区钜庭路66号
 - C 上海市金山区亭林西工业区康发路22号
 - D 浙江省嘉兴市南湖区凤桥镇新篁青龙路。


单位名称：国家消防装备质量监督检验中心
地 址：中国上海市莘庄西环路391号
电 话：86-21-54959866-6102
86-21-54959907
传 真：86-21-54959907
邮政编码：201199
网 址：<http://www.xfjyzx.com>
电子邮件：fireshnc@sh163.net

Name: China National Fire Equipment
Quality Supervision Centre
Address: 391 Xi Huan Road, Xinzhuang
Shanghai, P.R.China
Telephone: 86-21-54959866-6102
86-21-54959907
Fax: 86-21-54959907
Post Code: 201199
Website: <http://www.xfjyzx.com>
E-mail: fireshnc@sh163.net

国家消防装备质量监督检验中心 检 验 报 告

No : Zb2019M3321

共04页 第01页

产品名称	地下式消防水泵接合器	型 号	SQA100-1.6
认证委托人	泰州市泓源消防装备制造有限公司	检验类别	分型试验
生产者	泰州市泓源消防装备制造有限公司	生产日期	/
生产企业	泰州市泓源消防装备制造有限公司泉州分公司	抽 样 者	/
抽样基数	/	抽样地点	/
样品数量	2台	抽样日期	/
样品状态	完好	受理日期	2019年11月26日
检验依据	GB 3446-2013《消防水泵接合器》 CCCF-CPRZ-26: 2019《消防类产品认证实施规则 灭火设备产品 消防给水设备产品》		
检验项目	结构 法兰尺寸 密封性能 水压强度性能 消防接口 标志		
检 验 结 论	<p>检验结果：所检项目均符合标准的要求。</p> <p>检验结论：合格。</p> <div style="text-align: right; margin-top: 20px;">  签发日期：2020年12月10日 </div>		
备 注	<p>本产品属于地下式消防水泵接合器SQA150-1.6认证单元的分型产品，主型产品型式试验报告编号为：Zb2019M3320。</p>		

批准：徐耀亮

审核：朱赞

编制：曹泉生

国家消防装备质量监督检验中心 检 验 报 告

No : Zb2019M3321

共04页 第02页

认证委托人	泰州市泓源消防装备制造有限公司		
通讯地址	泰州市姜堰区华港镇溪东村		
联系电话	18121701666	传 真	/

产品照片



产品名称：地下式消防水泵接合器

型号规格：SQA100-1.6

生产企业：泰州市泓源消防装备制造有限公司泉州分公司

国家消防装备质量监督检验中心 检验报告

No : Zb2019M3321

共04页 第03页

一、产品铭牌内容

- | | | |
|----------------|---|----|
| 1. 型号规格: | SQA100-1.6 | |
| 2. 生产者和/或生产企业: | 泰州市泓源消防装备制造有限公司 /
泰州市泓源消防装备制造有限公司泉州分公司 | 禾源 |
| 3. 警告用语: | / | |
| 4. 标志: | / | |
| 5. 产品使用说明书: | 有 | |

二、产品特性描述

- | | |
|----------------|---------------------------------|
| 1. 止回功能（指定试验）: | 有 |
| 2. 进水口接口型式和材质: | 进水口接口型式: KWA65
本体材质: ZCuZn38 |

三、产品关键件描述

- | | |
|------------------------|----------------------|
| 1. 安全阀型号规格: | A21X-2.0 DN20 |
| 2. 安全阀生产企业: | 锦阳消防科技有限公司 |
| 3. 止回功能装置（部件）
型号规格: | H41X-16 DN100 |
| 4. 止回功能装置（部件）
生产企业: | 泰州市泓源消防装备制造有限公司泉州分公司 |

一致性检查结论: 符合

检验结果汇总表

生产企业:泰州市泓源消防装备制造有限公司泉州分公司

No: Zb2019M3321

产品型号:SQA100-1.6

共04页 第04页

序号	检验项目	标准要求	检验结果		
1	结构	应符合5.1的要求。	合格		
2	法兰尺寸	D(mm)	220±2.80	218.70	218.80
		D ₁ (mm)	180±0.50	180.10	180.20
		d ₀ (mm)	17.5 ^{+0.43} ₀	17.60	17.70
		n(个)	8	8	8
3	密封性能	连接部位	在公称压力水压下,保压2min不应有渗漏现象。		合格
		截止阀	在公称压力水压下,保压2min不应有渗漏现象。		合格
		止回阀	在公称压力水压下,保压2min不应有渗漏现象。		合格
		安全阀	在公称压力水压下,保压2min不应有渗漏现象。		合格
		排放余水阀	在公称压力水压下,保压2min不应有渗漏现象。		合格
4	水压强度性能	在公称压力1.5倍的水压下,所有铸件不应有渗漏现象及影响正常使用的损伤。		合格	
5	消防接口	应选用GB 12514.2-2006规定的KWA65型外螺纹固定接口。		KWA65	
6	标志	表面醒目处应清晰地铸出型号规格、商标或厂名等永久性标志。		合格	
以下空白。					



消防产品认证证书

CERTIFICATE FOR FIRE PRODUCT CERTIFICATION

证书编号: Z2020081811000399

认证委托人: 泰州市泓源消防装备制造有限公司

地 址: 江苏省泰州市姜堰区华港镇溪东村

生 产 者: 泰州市泓源消防装备制造有限公司

地 址: 江苏省泰州市姜堰区华港镇溪东村

生产企业: 泰州市泓源消防装备制造有限公司泉州分公司

地 址: 福建省泉州市南安市东田镇兰溪村226号

产品名称: 地下式消防水泵接合器

认证单元: SQA150-1.6

内含: SQA150-1.6(主型)

SQA100-1.6

产品认证实施规则: CCCF-CPRZ-26: 2019

产品认证基本模式: 型式试验+初始工厂检查+获证后监督

产 品 标 准 : GB3446-2013

上述产品符合消防类产品认证实施规则CCCF-CPRZ-26: 2019的要求, 特发此证。

首次发证日期: 2020-05-11

发(换)证日期: 2020年05月11日 有效期至: 2025年05月10日

本证书的有效性需依靠通过证后监督获得保持, 本证书的相关信息可通过中国消防产品信息网 www.cccf.com.cn 查询



扫码查验
证书信息



中国认可
产品
PRODUCT
CNAS C073-P



发证机构名称(盖章)

应急管理部消防产品合格评定中心

中国·北京市东城区永外西革新里甲108号 100077

<http://www.cccf.net.cn>



消防产品认证证书

CERTIFICATE FOR FIRE PRODUCT CERTIFICATION

证书编号: Z2020081811000399

认证委托人: 泰州市泓源消防装备制造有限公司

地 址: 江苏省泰州市姜堰区华港镇溪东村

生 产 者: 泰州市泓源消防装备制造有限公司

地 址: 江苏省泰州市姜堰区华港镇溪东村

生产企业: 泰州市泓源消防装备制造有限公司泉州分公司

地 址: 福建省泉州市南安市东田镇兰溪村226号

产品名称: 地下式消防水泵接合器

认证单元: SQA150-1.6

内含: SQA150-1.6(主型)

SQA100-1.6

产品认证实施规则: CCCF-CPRZ-26: 2019

产品认证基本模式: 型式试验+初始工厂检查+获证后监督

产 品 标 准 : GB3446-2013

上述产品符合消防类产品认证实施规则CCCF-CPRZ-26: 2019的要求, 特发此证。

首次发证日期: 2020-05-11

发(换)证日期: 2020年05月11日 有效期至: 2025年05月10日

本证书的有效性需依靠通过证后监督获得保持, 本证书的相关信息可通过中国消防产品信息网 www.cccf.net.cn



扫码查验
证书信息



中国认可
产品
PRODUCT
CNAS C073-P



发证机构名称 (盖章)


应急管理部消防产品合格评定中心

中国·北京市东城区永外西革新里甲108号 100077

<http://www.cccf.net.cn>



170021020372 (2017)国认监认字(022)号



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0472

检 验 报 告

No Zb2019M3321

认证委托人	泰州市泓源消防装备制造有限公司
产品型号名称	SQA100-1.6地下式消防水泵接合器
检 验 类 别	分型试验



国家消防装备质量监督检验中心

